

Informovanie verejnosti o emitovaných množstvách znečisťujúcich látok.

Túto informáciu uverejňujeme na základe povinnosti uvedenej v bode I.6 integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia pod č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.9.2014.

Zdroj informácie : realizované merania množstva emitujúcich znečisťujúcich látok.

Namerané množstvá znečisťujúcich látok sú pod stanovenými limitmi, čo je dôsledok permanentnej starostlivosti o technológiu so zameraním na ochranu ovzdušia.

Emitovaná látka : NO_x, CO

Dátum merania : 13.11.2019

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximum (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ²⁾	Režim s najvyššími emisiami ⁴⁾ [áno / nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad ³⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:			kotel K1 / oceľový komín, výška komína 30 m			
Spôsob prevádzky:			MAX – zemný plyn 100 %, 90 % menovitého tepelného príkonu			
CO	3	< 1,5	< 1,5	100	áno	súlad
NO _x	3	174	174	200	áno	súlad
Spôsob prevádzky:			MIN – zemný plyn 100 %, 20 % menovitého tepelného príkonu			
CO	3	< 1,5	< 1,5	100	áno	súlad
NO _x	3	178	178	200	áno	súlad

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximum (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ²⁾	Režim s najvyššími emisiami ⁴⁾ [áno / nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad ³⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:			kotel K2 / oceľový komín, výška komína 30 m			
Spôsob prevádzky:			MAX – zemný plyn 100 %, 91 % menovitého tepelného príkonu			
CO	3	< 1,0	< 1,0	50	áno	súlad
NO _x	3	103	104	120	áno	súlad
Spôsob prevádzky:			MIN – zemný plyn 100 %, 35 % menovitého tepelného príkonu			
CO	3	< 1,0	< 1,0	50	áno	súlad
NO _x	3	80	81	120	áno	súlad

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu

²⁾ Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v rozhodnutí IPK č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 1.9.2014 v znení neskorších rozhodnutí

³⁾ Hodnotenie dodržania emisného limitu podľa §18 ods. 2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z.

⁴⁾ podľa prílohy č.2 časti B. bodu 6 Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.

N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti E prílohy č.2 k Vyhláške MŽP SR č.411/2012 Z.z.
 Detekčný limit CO 1,5 mg/m³

V Slovenskej Lupči, 20.12.2019.

Informáciu vypracoval : Ing. Eva Zajacová
 špecialista ESH

Informáciu schválil : Ing. Ján Serátor
 prokurista

Ing. Miroslav Havlík
 konateľ