

Informovanie verejnosti o emitovaných množstvách znečisťujúcich látok.

Túto informáciu uverejňujeme na základe povinnosti uvedenej v bode I.6 integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia pod č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.9.2014.

Zdroj informácie : realizované merania množstva emitujúcich znečisťujúcich látok.

Namerané množstvá znečisťujúcich látok sú pod stanovenými limitmi, čo je dôsledok permanentnej starostlivosti o technológiu so zameraním na ochranu ovzdušia.

Emitovaná látka : NOx, CO

Dátum merania : 08.12.2022

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) fmg/m ³ 1>	Maximum (koncentrácia) lm!!/m ³ 1>	Emisný limit (koncentrácia) lm!!/mlz)	Režim s najvyššími emisiami ^{4>} (áno/ nie!	Upozornenie na súlad/ nesúlad ^{3>}
Zdroje/ zariadenia vzniku emisií:			kotel K1 / samostatný oceleový komín K1 - výška komína 30 m			
čas prevádzky:			ZPN 100 %; MAX - 90 % menovitého tepelného príkonu			
CO	3	11	11	100	áno	súlad
NOx	3	162	162	200	áno	súlad
Čas prevádzky:			ZPN 100 %; MIN - 18 % menovitého tepelného príkonu			
CO	3	5,2	5,2	100	áno	súlad
NOx	3	123	124	200	áno	súlad

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) lm!!/m ³ 1>	Maximum (koncentrácia) lm!!/ml(l)	Emisný limit (koncentrácia) lme/m ³ 1 ^{2>}	Režim s najvyššími emisiami ^{4>} (áno/ nie!	Upozornenie na súlad/ nesúlad ^{3>}
Zdroje/ zariadenia vzniku emisií:			kotel K2 / samostatný oceleový komín K2 - výška komína 30 m			
Čas prevádzky:			ZPN 100 %; MAX - 96 % menovitého tepelného príkonu			
CO	2	5,7	5,7	50	áno	súlad
NOx	2	92	92	120	áno	súlad
Čas prevádzky:			ZPN 100 %; MIN - 21 % menovitého tepelného príkonu			
CO	2	5,0	5,0	50	áno	súlad
NOx	2	71	71	120	áno	súlad

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu

²⁾ ELa podmienky jeho platnosti sú ustanovené v tabuľke č.9 kapitoly B. II.časti integrovaného povolenia v znení zmeny Z1

³⁾ Hodnotenie dodržania EL podľa tretieho odstavca bodu 1.1 kapitoly 1. II.časti integrovaného povolenia

⁴⁾ podľa bodu 6 časti B prílohy č.2 k Vyhláske MŽP SR č.411/2012 Z.z.

N- počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti E prílohy č.2 k Vyhláske MŽP SR č.411/2012 Z.z.

V Slovenskej Ľupči, 26.01.2023.

Informáciu vypracoval : Ing. Ján Uhrík
špecialista ESH

Informáciu schválil : Ing. Miroslav Zajac
prokurista

Ing. Miroslav Havlík
konateľ

